質 疑 回 答 書

参加業者 各位

令和7年5月22日

番 号：商委第8号

件 名：旧多目的研修センター他1施設解体工事設計業務

担当者：南部町役場 総務課 管財班

TEL：0178-76-2111

FAX：0178-38-5974

質疑 NO	質 疑 事 項	回 答
1	各建物の既存図面（意匠図・構造図・電気設備図・機械設備図）はあるか。 建物を確認したいので、地図または正確な住所を教えてください。	名川特用林産加工センターについては既存図面があります。旧多目的研修センターについては既存図面がございません。 住所は、南部町大字上名久井字大渋民山23番地2です。
2	石綿含有建材の定性分析が必要とのことだが、調査結果が出るまで1か月程度かかる。 履行期限の延長は考慮されているか。	当該設計業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和7年8月15日としていますが、石綿含有調査に相当の期間がかかる場合は、履行期限を延長することで対応することも可能です。
3	石綿含有建材の定性分析が必要とのことだが、調査か所数によって外注費用が変わるが、何か所を想定した予算額か。 変更費用として増額は見込まれているか。	石綿含有建材の定性分析は、旧多目的研修センター及び名川特用林産加工センターの2か所を想定しております。2か所における定性分析実施予定で予算を計上しているため変更費用として増額は見込んでおりません。

<p>4</p>	<p>石綿定性分析は一式とあるが、施設ごとの検体計上数は。 また、含有調査は建材だけで良いか。</p>	<p>石綿定性分析は、5検体で計上しています。 また、含有調査は建材だけでなく、塗装剤なども含みます。</p>
<p>5</p>	<p>当該設計業務は石綿含有調査機関並びに週休2日が考慮された履行期間となっているか。</p>	<p>当該設計業務の履行期間は、石綿含有調査機関並びに週休2日を考慮し契約締結日の翌日から令和7年8月15日としていますが、石綿含有調査に相当の期間がかかる場合は、納期を延長することで対応することも可能です。</p>
<p>6</p>	<p>特記仕様書Ⅱの2（6）d1）の意図するものは。</p>	<p>特記仕様書Ⅱの2（6）d1「県が行う事務並びに県が認めた公的機関の広報に無償で利用することができる」とあるが、県を町と読み替えての対応をお願いします。 その上で、業務遂行のため必要な写真（委託業者に著作権がある写真）を、町として使用料なしで自由かつ包括的に利用できる権利を確保するという意図があります。</p>