

## 仕 様 書

1. 番号 市物第 1 号
2. 件名 可搬消防ポンプの購入
3. 納入場所 南部町営地方卸売市場
4. 納入期限 令和 7 年 9 月 3 0 日（火）
5. 購入台数 1 台
6. 概要・規格等

- ①本体概要
- （１）この可搬消防ポンプは、性能・自然環境・安全性・操作性を考慮した本仕様を十分満たすほか、業者の公表した標準仕様により制作すること。
- （２）動力ポンプの技術上の規格を定める省令（昭和 61 年自治省令第 24 号）に適合するものとする。
- （３）この可搬消防ポンプは、取扱操作及び整備が容易で振動による歪み亀裂が生じない堅牢な構造であること。
- （４）メーカー生産の新品であることとし、中古品及びリフレッシュ製品は不可とする。

### ②規格

級別	B－2 級
エンジン形式	直列 3 気筒水冷 4 ストロークガソリン
総排気量	5 0 0 m L 以上
検定出力	2 2 k W 以上
規格放水時燃料消費量	1 2 L / h 以下
燃料供給方式	電子制御燃料噴射式
始動方式	セルスタータ式（リコイルスタータ式付き）
保安装置	オーバーヒート防止、オートパワーオフ装置付き
ポンプ形式	片吸込み 1 段タービンポンプ
真空ポンプ	オイルレス（無給油式）4 翼偏心ロータリ
最大吸水高さ	約 9 m
自動吸水装置	自動／手動の切り替えスイッチ付き
バッテリー	メンテナンスフリーの密閉式バッテリー（シールドバッテリー）とし、自動充電器付き

### ※参考品：トーハツ株式会社 VF 6 3 B S（B－2 級）

参考品以外で入札に参加する場合は、本仕様書に記載する仕様を全て満たし、同等以上の品質・性能を有することを証明するカタログ（メーカー等で該当箇所が確認しやすいように表示すること）を添付のうえ、同等品承認申請書を提出して事前に承認を受けること。

なお、参考品で応札する場合は、同等品承認申請書の提出は不要です。



7. その他
- (1) 本体等の納入に係る費用及び付属する標準付属品、また現物品の引取り処分費を含むものとする。
  - (2) 納入時に可搬消防ポンプの取扱い説明を行うこと。
  - (3) 本仕様書に定めのない事項又はその内容について疑義が生じた場合は、発注者と受注者で協議のうえ決定すること。

8. 担当 南部町営地方卸売市場  
〒039-0103 青森県三戸郡南部町大字大向字中居構1-11  
TEL : 0179-22-0011  
FAX : 0179-22-1517