

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## 外壁塗装改修工事

				部位		外壁		外壁		(6棟分)						その他			
						窯業系		窯業系											
						C種		C種											
						DP3級		DP3級											
				単位		㎡		→		㎡									
				計		192.400		× 6		1154.400									
部位		計算																	
外壁		長さ		高さ				力所											
東																			
1階部分		9.100		3.000						27.300									
ホーチ空間		0.910		2.350				-2.000		-4.277									
AW-5		0.910		0.540				-2.000		-0.980									
AW-2		1.820		1.210				-1.000		-2.202									
2階部分		5.565		3.000						16.695									
AW-3		1.820		0.909				-1.000		-1.654									
西																			
1階部分		9.100		3.000						27.300									
ホーチ空間		0.910		2.350				-2.000		-4.277									
AW-5		0.910		0.540				-2.000		-0.983									
AW-2		1.820		1.210				-1.000		-2.202									
2階部分		5.565		3.000						16.695									
AW-3		1.820		0.909				-1.000		-1.654									
南																			
1階部分		12.740		3.000						38.220									
AW-1		1.820		2.150				-2.000		-7.826									
AW-2		1.820		1.210				-2.000		-4.404									
2階部分		10.920		3.000						32.760									
		△	3.640	1.274				2.000		4.637									
AW-2		1.820		1.210				-2.000		-4.404									
AW-2A		1.820		1.170				-2.000		-4.259									

[illegible]

## シーリング改修工事

						部位		外壁	建具			外壁	建具	(6棟分)	その他				
								MS-2	MS-2			MS-2	MS-2						
						単位		m	m	→		m	m						
						計		90.000	115.692	× 6		540.000	694.152						
部位	計算																		
	外壁シーリングは3m毎とする																		
外壁	長さ	3m毎	力所	高さ															
東																			
1階部分	9.100	3.000	4.000	3.000					12.00										
2階部分	5.570	3.000	2.000	3.000					6.00										
西																			
1階部分	9.100	3.000	4.000	3.000					12.00										
2階部分	5.570	3.000	2.000	3.000					6.00										
南																			
1階部分	12.740	3.000	5.000	3.000					15.00										
2階部分	10.920	3.000	4.000	3.000					12.00										
北																			
1階部分	12.740	3.000	5.000	3.000					15.00										
2階部分	10.920	3.000	4.000	3.000					12.00										
建具	ヨコ		タテ		力所														
東																			
AW-2	1.820	2.000	1.210	2.000	1.000				6.06										
AW-3	1.820	2.000	0.909	2.000	2.000				10.92										
AW-5	0.910	2.000	0.540	2.000	1.000				2.90										
西																			
AW-2	1.820	2.000	1.210	2.000	1.000				6.06										
AW-3	1.820	2.000	0.909	2.000	2.000				10.92										
AW-5	0.910	2.000	0.540	2.000	1.000				2.90										

[illegible]

[illegible]



[illegible]

## 外壁塗装改修工事

				部位		外壁		外壁		(2棟分)		木部		木部		その他						
						窯業系		窯業系				WP		WP								
						C種		C種				C種		C種								
						DP3級		DP3級				細幅100		細幅100								
						単位		㎡		→		㎡		m		→		m				
						計		160.600		× 2		321.200		20.800		× 2		41.600				
部位		計算																				
外壁			長さ	高さ			力所															
東			7.280	3.400					24.752													
AW-3			0.910	0.525			-1.00		-0.478													
西			7.280	3.400					24.752													
AW-3			0.910	0.525			-1.00		-0.478													
南			17.290	3.400					58.786													
△		5.005	1.752			2.00		8.768														
AD-1			1.320	2.240			-2.00		-5.914													
AW-1			1.820	1.790			-2.00		-6.516													
AW-2A			1.790	1.150			-2.00		-4.117													
北			17.290	3.400					58.786													
△		5.005	1.752			2.00		8.768														
AW-2			1.790	1.210			-2.00		-4.332													
AW-4			0.910	0.540			-4.00		-1.966													
AW-5			0.320	0.365			-2.00		-0.234													
			長さ	面																		
ホーチ柱			2.600	4.000			2.00						20.800									

# シーリング改修工事

						部位		外壁	建具			外壁	建具			その他			
								MS-2	MS-2			MS-2	MS-2						
						単位		m	m	→		m	m						
						計		61.200	72.500	× 2		122.400	145.000						
部位	計算																		
	外壁シーリングは3m毎とする																		
外壁	長さ	3m毎	力所	高さ															
東																			
1階部分	7.280	3.000	3.000	3.400					10.200										
西																			
1階部分	7.280	3.000	3.000	3.400					10.200										
南																			
1階部分	17.290	3.000	6.000	3.400					20.400										
北																			
1階部分	17.290	3.000	6.000	3.400					20.400										
建具	ヨコ		ﾀ		力所														
東																			
AW-3	0.910	2.000	0.530	2.000	1.000				2.880										
西																			
AW-3	0.910	2.000	0.530	2.000	1.000				2.880										
南																			
AD-1	1.320	2.000	2.240	2.000	2.000				14.240										
AW-1	1.820	2.000	1.790	2.000	2.000				14.440										
AW-2A	1.790	2.000	1.150	2.000	2.000				11.760										
北																			
西	ヨコ		ﾀ		力所														
AW-2	1.790	2.000	1.210	2.000	2.000				12.000										
AW-4	0.910	2.000	0.540	2.000	4.000				11.600										
AW-5	0.320	2.000	0.365	2.000	2.000				2.740										