



	消火器ボックス（壁埋込型）
	屋内消火栓（機械設備工事）
	屋内消火栓（消火器ボックス付）（機械設備工事）
	電気盤（電気設備工事）

申請凡例		
記 号	色	内 容
	あ か	防火区画（準耐火・耐火1時間）（兼防煙区画）
	グ リ ー ン	防煙区画（間仕切壁）
	オ レ ン ジ	防煙区画（垂壁H=500又は不燃自閉扉上300以上）
	む ら さ き	防火上主要な間仕切壁（令114）
網		延焼のおそれのある部分
		法第2条第9号のニロ・法第64条による防火戸（延焼の恐れのある部分：網入ガラス等）
特	（面積区画）	常時閉鎖式 特定防火設備
防		常時閉鎖式 防火設備
特	（面積・壁穴区画） （異種用途区画）	常時閉鎖式 特定防火設備 （遮煙性能を有する構造）
防	（壁穴区画） （異種用途区画）	常時閉鎖式 防火設備 （遮煙性能を有する構造）
特	（面積区画）	随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 特定防火設備
防		随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 防火設備
特	（面積・壁穴区画） （異種用途区画）	随時閉鎖式・煙感連動式 特定防火設備 （遮煙性能を有する構造）
防	（壁穴区画） （異種用途区画）	随時閉鎖式・煙感連動式 防火設備 （遮煙性能を有する構造）
SS-特	（面積区画）	随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 特定防火設備 （防火シャッター）
SS-防		随時閉鎖式・煙又は熱感連動式 防火設備 （防火シャッター）
SS-特	（面積・壁穴区画） （異種用途区画）	随時閉鎖式・煙感連動式 特定防火設備 （防火シャッター・遮煙性能を有する構造）
SS-防	（壁穴区画） （異種用途区画）	随時閉鎖式・煙感連動式 防火設備 （防火シャッター・遮煙性能を有する構造）
不照	あ お	常時閉鎖式不燃扉
▼		非常用進入口に代わる窓
➡	み ず い ろ	自然排煙 ➡ 排煙位置
○		H12年建告1436号四一ロ （危険物貯蔵場・自動車庫・通信機械室・機械工場等＋消火設備）
①		H12年建告1436号四一ハー（1） （室/仕上床不燃・屋外以外に面する居室・避難通路面防火設備）
②		H12年建告1436号四一ハー（2） （室/100㎡未満防煙区画）
③		H12年建告1436号四一ハー（3） （居室/仕上床不燃・100㎡以内防火区画又は防火設備）
④		H12年建告1436号四一ハー（4） （居室/床面積100㎡以下・下地仕上共不燃）
㊦		H12年建告1436号四一 （31㎡超 室・居室/仕上床不燃・100㎡以下防火区画及び防火設備）
⑫6・1		建築基準法施行令第126条の2-1-1 （建法別表1（イ）（ニ）/区画面積100㎡以下・共同住宅200㎡以下）
⑫6・3		建築基準法施行令第126条の2-1-3 （階段部分、昇降機の昇降路の部分等）

1. PS、DS、EPSは水平防火区画とする。
2. 特記なき限りPS、DS、EPSはH12年建告1436号四一ハー（2）を適用。